

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24»  
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 68  
тел. 2-19-49, 2-19-65

Информация о выполнении предписания по устранению нарушений  
обязательных требований пожарной безопасности

№ предписания	Нарушения	Отметка о выполнении	Пояснения
12/1/5 от 09.01.2014г	1. Стены на путях эвакуации из спортивного зала отделаны горючими материалами (стены обшиты деревянной рейкой)	нет	Составлены сметы на капитальный ремонт спортивного зала, но средств не выделено
	2. Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (южное и северное крыло)	выполнено	
	3. На потолке в обеденном зале столовой допущена отделка горючими материалами (потолочная плитка из пенополистерола)	выполнено	

Директор МБОУ «СОШ № 24»



/И.А. Зеленцов/